



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ดำเนินโครงการติดตั้ง Sola Rooftop Ongrid ๕ KW ๓ เฟส ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า และเป็นต้นแบบเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการใช้งานจากพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอประกาศผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ดังนี้

ที่	ประจำเดือน (พ.ศ. ๒๕๖๘)	จำนวนหน่วยที่ใช้	ค่าไฟฟ้าก่อนติดตั้ง Sola Rooftop Ongrid ๕ KW ๓ เฟส (ก่อนวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๘)	ค่าไฟฟ้าหลังติดตั้ง Sola Rooftop Ongrid ๕ KW ๓ เฟส (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๘)
๑	กุมภาพันธ์	๑,๐๑๘.๔๐	๔,๙๙๓.๓๙	-
๒	มีนาคม	๑,๐๗๔.๔๐	๕,๒๔๙.๕๙	-
๓	เมษายน	๕๓๙.๒๐	-	๒,๘๐๐.๙๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภักดิ์เอื้ออินทร์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”